



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0002368-26

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з **29 травня 2026** до **28 травня 2027**
Valid from / valid until

Продукція
Product

Первинне (мобільне) укриття ПМУ – наземне захисне укриття короткострокового захисту населення тип «ПМУ» - модель 20

код УКТ ЗЕД

23.61

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 5.1 ДСТУ 9329:2025 «Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування» щодо стійкості до надмірного тиску повітряної ударної хвилі (не менше ніж 100 кПа); пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного ураження, а також на утворення вторинної фрагментації (сколювання бетону на внутрішній поверхні) ПМУ (Таблиця 1 Додатка) та технічним характеристикам (Таблиця 2 Додатка)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «БІ ЕМ БЕТОН»
адреса: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9,
код ЄДРПОУ 23371673

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «БІ ЕМ БЕТОН»
адреса: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9,
код ЄДРПОУ 23371673

Додаткова інформація
Additional information

Первинне (мобільне) укриття ПМУ – наземне захисне укриття короткострокового захисту населення тип «ПМУ» - модель 20, що виробляється серійно з 29.05.2026 до 28.05.2027 з окремих елементів (блок-модулів) з місткістю одного основного приміщення до 50 осіб згідно з додатком до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі **Протокол натурних випробувань від 05.05.2026 № 294-В/2026 Науково-випробувального відділу науково - дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України, Звіт щодо визначення параметрів матеріалів та конструкцій первинного (мобільного) укриття, які забезпечують його стійкість до пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного ураження, а також на утворення вторинної фрагментації від 17.04.2026 ТОВ «БІ ЕМ БЕТОН». Рішення від 29.05.2026 № 12179с3 Державного центру сертифікації ДСНС України**

№ 302457

Керівник
Head

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

